ООО «ЭнергоПромРесурс»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

_____ И.С. Байдаров

МП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку хлора жидкого ГОСТ 6718-93 Сорт высший

СОГЛАСОВАНО
Технический директор-главный инженер

_____ А.И. Ефимов

Коммерческий директор

_____ М.А. Хормушов

Зам. ген. дир. по правовым вопросам

_____ С.Э. Баранов

г. Заречный, 2019г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Хлор жидкий в контейнерах, сорт высший. ГОСТ 6718-93. Количество 39 тонн.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Год изготовления хлора - 2019. Допускается использование не новых оборотных контейнеров, при условии их исправности и своевременного освидетельствования в установленном порядке.
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
Не предусмотрено
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
ГОСТ 6718-93, сорт высший.
Подраздел 1.5 Код ОКП
211431
Подраздел 1.6 Срок поставки
Срок поставки товара: до 31.12.2019г.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для подготовки питьевой и сточной воды.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В газообразном виде.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Химическая формула - Cl_2; МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА - 70,90 Объемная доля хлора, %, не менее 99,8 Массовая доля воды, %, не более 0,01 Массовая доля треххлористого азота, %, не более 0,002 Массовая доля нелетучего остатка, %, не более 0,015
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Материалы и конструкция контейнера должны обеспечивать его прочность и надежную эксплуатацию в рабочем диапазоне температур: от возможно минимальной температуры до максимальной, соответствующей условиям эксплуатации сосуда.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
Вентили контейнера должны иметь запломбированный защитный колпак.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке, упаковке и транспортированию
Маркировка продукции и упаковки осуществляется в соответствии с существующими нормативными документами, в том числе: - ТР ТС 032/2013; - ГОСТ 19433-88 - грузы опасные, классификация и маркировка; - ГОСТ Р 1.9-2004- маркировка продукции; - ГОСТ 14192-96 — маркировка грузов.
Подраздел 4.5 Требования к месту доставки
Хлор должен поставляться за счет Поставщика специализированным автомобильным транспортом в контейнерах до складов расположенных по адресам: • Российская Федерация, Пензенская обл., г.Пенза, 200м юго-восточнее школы-интерната по ул.Одоевского,1; • Российская Федерация, Пензенская обл., 200м северо-восточнее относительно остановочной платформы 720км Куйбышевской железной дороги.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка продукции осуществляется на производственной территории Покупателя согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих средств» от 20.11.2013г. Претензии по качеству и количеству поставленной продукции принимаются Поставщиком в течение 20 календарных дней с Даты (момента) поставки Продукции.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
С каждой партией контейнеров Поставщик передает Покупателю следующие надлежаще оформленные документы: -товарно-транспортную накладную; -товарную накладную формы ТОРГ-12; -счет-фактуру; -сертификат-качества.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Перевозка наполненных контейнеров должна производиться на специализированном автомобильном транспорте в горизонтальном положении, обязательно с прокладками между баллонами. При погрузке, транспортировании и хранении контейнеров должны применяться меры, предотвращающие их падение, повреждение и загрязнение.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих средств» от 20.11.2013г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание и освидетельствование контейнеров производится заводами-наполнителями, наполнительными станциями, имеющими разрешительные документы органов Ростехнадзора.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности производств хлора и хлоросодержащих средств» от 20.11.2013г.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Каждая партия контейнеров с хлором должна сопровождаться сертификатом качества

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка продукции осуществляется партиями, на основании согласованных сторонами заявок. Заявка на поставку продукции подается Покупателем не позднее 1 (одного) месяца до начала отгрузки посредством факсимильной связи или электронной почтой Поставщику. Поставщик обязан согласовать заявку Покупателя на отгрузку продукции в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки, путем направления соответствующего уведомления Покупателю по электронной почте или факсимильной связью и произвести отгрузку в срок указанный в заявке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик обязуется предоставить полный комплект документации, указанной в разделе 5.2, на русском языке на бумажном носителе в количестве - 1 экз. на каждую партию контейнеров с хлором.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-	-	-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
-	-	-

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛ:

Руководитель группы расходных договоров, закупок и хранения МТЦ — А.А. Петрунин

Начальник ВОС — А.Ю. Шипов

Начальник КОС — О.Н. Андреев